

INFORMACJA

Dotyczy zamówienia publicznego na: „Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszcza”

Działając zgodnie na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień i zmienia treść SIWZ:

1. Odpowiedzi na pytania wykonawców:

1) Pytanie nr 1:

„Proszę o wyjaśnienie czy w pozycji "Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania farba emulsyjna kolorowa (uzgodnić kolory z użytkownikiem końcowym)" należy uwzględnić szpachlowanie zarobionych bruzd ,całych ścian czy pozycja dotyczy tylko samego malowania ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy uwzględnić szpachlowanie i malowanie całych ścian.

2) Pytanie nr 2:

„Proszę o doprecyzowanie modelu przewodu w pozycji 2.2. kosztorysu ofertowego.

2,2	KNNR 5 0201-09	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 95 mm2 wciągane do rur	m	30,000
-----	-------------------	--	---	--------

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy założyć przewód LgY 95mm2 450/750V, (wiązka 5xLgY95mm2).

3) Pytanie nr 3:

„Przedmiar monitoring pkt 8.4. szafa wisząca RACK, wisząca złożona - Proszę o informację jaka duża ma być szafa, ile cali, oraz informację ile "U" ma być.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy założyć szafę 19 cali, 9U.

4) Pytanie nr 4:

„Przedmiar monitoring pkt 8.6. przewód UTP wraz z montażem w brzdach - Proszę o informację jakiej kategorii ma być kabel oraz upewnienie, że kabel ma być UTP nie np. U/UTP czy F/UTP.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy założyć kabel F/UTP kat.6.

5) Pytanie nr 5:

„Jaka jest odległość kamer od rejestratora? Czy są Państwo w stanie określić? ”

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecnie Zamawiający nie jest w stanie określić odległości kamer od rejestratora.

6) Pytanie nr 6:

„Czy zamiennie zamiast zasilacza buforowego można zastosować zasilacz sieciowy impulsowy 5A/12 możliwie, że dwa lub jeden większy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy założyć zasilacz PoE dla min. 6 kamer, kamery IP z zasilaniem PoE.

2. Mając na uwadze powyższe Zamawiający zmienia termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: do dnia 06.12.2019r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 06.12.2019r. godz. 11:05

3. W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie:

1) Rozdział 11. Opis sposobu przygotowywania ofert pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINA JASZENICA; 43-385 Jasienica 159

PRZETARG

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: ZP.271.47.2019

na:


„Kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP Wieszczęta”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 06.12.2019 r. godz. 11:05

2) W Rozdziale 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i pkt 2 otrzymują następujące brzmienie:

„ 1. Oferty należy składać do dnia **06.12.2019r.** do godziny **11:00** w siedzibie Zamawiającego, Dziennik Podawczy (parter).

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **06.12.2019r.** o godzinie **11:05** w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 106.”


mgr inż. Janusz Pierzyna

