


LEGENDA:

Boisko projektowane



Obieg projektowany



UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem prac kablowych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne.
2. Istniejący słup oświetleniowy po d-żu ustawić w nowym miejscu na fundamencie.
3. Linie kablową oświetleniową układać zgodnie z N SEP-E-004 na głębokości 0,7m.
4. Linie teletechniczną układać na głębokości 0,6m na posypce piaskowej.
5. Prace wykonywać pod nadzorem i wg wskazań Właścicieli uzbrojenia terenu.



STUDIO ALTIERI POLONIA Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna ul. Górnośląska 21

INWESTOR

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 159

OBIEKT

BUDOWA BOISKA WRAZ OGRODZENIEM
PRZY ULICY TOPOŁOWEJ W JASZENICY

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

BRANZA

ELEKTR. I TELETECHN.

DATA OPRACOWANIA

LUTY 2006

PROJEKTOWAŁ

inż. Jerzy Nowak

OPRACOWAŁ

inż. Jerzy Nowak

SPRAWDZIŁ

inż. Witold Strzelczyk

SKALA

1:250

NR RYSUNKU

01