

**INFORMACJA – odpowiedzi na pytania wykonawców**

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: **Budowa piłkochwyłów realizowanych w ramach zadania pn.: „ Zagospodarowanie terenu przy ul. Astrów w Jasienicy – plac zabaw – kontynuacja”**

Zamawiający udostępnia treść zapytań wniesionych przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

*Zamawiający określa rodzaj słupów oraz siatki: słup stalowy okrągły fi 60mmx2mm, malowanie chlorokauczukowe. Siatka polipropylenowa, oko 8 cm ,x 8 cm, bezwęzłowa grubość splotu 5 mm, kolor zielony. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:*

*Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania słupów stalowych o profilu kwadratowym 80mm x 80mm x 2mm. Słupy nasadzane na tuleję zamontowaną w stopie fundamentowej o wymiarach 40x40x120 cm. Malowanie podkład cynkowy i lakier proszkowy? Czy kolor siatki ma być taki jak siatki, czyli zielony?*

*Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania siatki polietylenowej o oczku 8cm x 8cm i grubości splotu 4 mm*

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający założył słupy okrągłe średnicy 60,2 mm, gr.3,2 mm, ocynkowane, lakierowane w kolorze zielonym.

Zamawiający dopuszcza zamontowanie słupów o wymiarach 80 x 80 x gr. 3 mm.

Zamawiający dopuszcza fundamentowanie większe niż założone w dokumentacji.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki polietylenowej o oczku 80 mm x 80 mm x 4mm.

**WÓJT**  
*mgr inż. Janusz Pierzyna*