

URZĄD GMINY JASZENICA
43-385 JASZENICA 139

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Przebudowa kładki pieszo-jezdnej nr 36 w sołectwie Jasienica na potoku Jasieniczanka.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęło zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058) następujące pytania:

1. Czy w trakcie prowadzenia robót należy zachować przejezdność poprzez istniejący bród oraz czy należy zapewnić przejście dla pieszych.
2. Przedmiar robót poz. 7.2 przewiduje wykonanie gurtu w poprzek rzeki z koszy siatkowo-kamiennych, natomiast opis techniczny (str. 8) przewiduje wykonanie gurtu z płyt żelbetowych typu IOMB 60*100 cm, które z rozwiązań należy wycenić.

ODPOWIEDŹ:

Ad.1. W trakcie prowadzenia robót należy zachować przejezdność poprzez istniejący bród oraz zapewnić przejście dla pieszych poprzez tymczasową kładkę.

Ad. 2 Gurt w poprzek rzeki wykonać należy z koszy siatkowo-kamiennych zgodnie z poz. 7.2 przedmiaru robót.



mgr inż. Janusz Pierzyna



13.11.08