



UWAGI:

Wszystkie przewody metalowe instalacji kotłowej i CO
powinny mieć połączenia wyrównawcze potencjały

Imię i nazwisko nr uprawnień:	data i podpis:	Inwestor: Urząd Gminy Jasienica Obiekt: Przedszkole w Świątoszówce gm Jasienica Temat: Projekt bud-wyk przebudowy kotłowni gazowej z instalacją gazową INSTALACJA GAZOWA		
Projektował : mgr inż. Kazimierz Sowa upr bud nr 60/82	07.2008			
Sprawdził : mgr inż. Zdzisław Traczewski upr bud 33/82 BB	07.2008	Podz: 1:50	Nazwa rys: RZUT KOTŁOWNI / PIWNICE /	Nr rys: 2