

Jasienica, dnia 16.02.2009r.

## INFORMACJA

*Dotyczy przetargu na :*

**Dostawa i wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy – elewacja południowa budynku**


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) następujące pytania:

1. Drzwi aluminiowe z nasświetlami przewidziano do wykonania w systemie progili aluminiowych PONZIO NT 52 (poz. 1;2;3) oraz PONZIO NT 50 (poz. 4), czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu profili aluminiowych YAWAL odpowiednio PI50N i PBI50N.
2. Proszę o sprecyzowanie koloru stolarki aluminiowej.
3. Jakiego zastosowano parapety stalowe (szerokość, kolor).
4. Czy drzwi aluminiowe wykonać jako bezprogowe z zastosowaniem szczotki uszczelniającej (w tym rozwiązaniu, w przypadku drzwi wejściowych narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych istnieje możliwość podciekania wody do środka pomieszczenia), czy też zastosować wariant z niskim progiem.
5. Proszę określić czy załączone schematy stolarki aluminiowej określają jej widok od zewnątrz i sposób otwierania na zewnątrz.

Odpowiedzi:

1. TAK – pod warunkiem, iż zastosowane profile będą miały nie gorsze właściwości od założonych w tym izolacyjności termicznej.
2. Kolor stolarki aluminiowej – biały.
3. Przyjęto przełożenie istniejących parapetów.
4. Przyjąć drzwi wejściowe bezprogowe ze szczotką
5. Załączone schematy określają widok od zewnątrz, drzwi otwierane na zewnątrz.

**ZASTĘPCA WÓJTA**

  
Krzysztof Wieczerski