

Jasienica, dnia 17.02.2009r.

## INFORMACJA

*Dotyczy przetargu na :*

**Dostawa i wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy – elewacja południowa budynku**


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) następujące pytania:

1. W załączonych rysunkach podano aby zastosować szybę 33.1/16/4 w stolarce drzwiowej, natomiast w pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia nie ma takiej informacji – proszę o wyjaśnienie które informacje są istotniejsze czy załączonych rysunków czy pkt. 3 siwz?
2. Proszę o podanie jaki profil ma być zastosowany prosty czy zaokrąglony?

Odpowiedzi:

1. W stolarce drzwiowej przewidzieć zastosowanie szkła bezpiecznego o współczynniku przenikalności ciepła  $U = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ .
2. Należy przyjąć profil prosty.

ZASTĘPCA WÓJTA

  
Krzysztof Wieczerzak