

## INFORMACJA

*Dotyczy przetargu na : Remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Jasienicy.*

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 Nr 171 poz. 1058) następujące pytania:

1. Poz. 7 wg PT czyszczenie cokołu prowadzić za pomocą szczotek stalowych zaś wg. Przedmiaru przez piaskowanie – prosimy o potwierdzenie sposobu czyszczenia.
2. Poz. 8 przedmiaru – brak jakichkolwiek zapisów czym spoinować piaskowiec – czy zwykłą zaprawą czy też zaprawami specjalistycznymi np. Remmers?
3. Po. 9 przedmiaru brak opisu jak impregnować czy preparaty hydrofobowe, przeciw glonom itp.
4. Obróbki blacharskie wg SST alternatywnie: ocynkowane, powlekane lub tytan-cynk wg kosztorysu blachy powlekane prosimy o potwierdzenie wersji wyboru.
5. W PT istnieje zapis że brudne podłoże należy zmyć wodą pod ciśnieniem – w przedmiarze brak takiej pozycji.
6. Poz. 26 przedmiaru 2 krotne gruntowanie pod farby silikatowe czy należy przez to rozumieć 1 x wzmocnienie podłoża + 1x szlamowanie rys i pęknięć jak w opisie PT system Kabe (NOVALIT GT + NOVALIT PLAN)?
7. Poz. 49 murowanie kominów – czy zaprawę do klinkieru należy przyjąć do spoinowania czy do murowania oraz proszę o podanie koloru?
8. Zapis w umowie §5 p.2 jest sprzeczny z zapisem w przedmiarze robót Dz.2 poz. 14 dokładna ilość skucia tynków zostanie ustalona z Insp. Nadzoru a to powoduje zmianę obmiarów w pozycjach: 14; 15; 16; 17; 18;22.

### Odpowiedź:

- Ad. 1 czyszczenie cokołu wykonywać przez piaskowanie.  
Ad. 2 piaskowiec spoinować zaprawą zwykłą.  
Ad. 3 zastosować preparaty hydrofobowe.  
Ad. 4 obróbki blacharskie wykonać z blachy tytan-cynk.  
Ad. 5 dopisać pozycję nr 56 w kosztorysie ofertowym o treści mycie elewacji wodą pod ciśnieniem – obmiar 2583,12 m<sup>2</sup> i wycenić.  
Ad. 6 w poz. 26 przedmiaru uwzględnić gruntowanie wzmacniające tynk pod farby silikatowe w ilości wymaganej przez danego producenta oraz malowanie elewacji farbami silikatowymi w ilości wymaganej przez danego producenta (np. system KABE wymaga jednokrotnego malowania, a system CERESIT CT54 wymaga dwukrotnego malowania).  
Ad. 7 do murowania kominów przyjąć zaprawę do klinkieru.  
Ad.8 Zamawiający zmienia treść Projektu umowy stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamienia poprzez skreślenie §5 ust. 2 oraz zmianę ust. 1 i 6, które po zmianach otrzymują brzmienie:

### § 5

- „1.Strony ustalają, że obowiązująca ich forma wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest wynagrodzenie kosztorysowe.  
6. Rozliczenie końcowe nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót i potwierdzonych przez zamawiającego”.

**Z up. Wójta**  
  
**Krzysztof Wiczerzak**  
ZASTĘPCA WÓJTA