

## INFORMACJA


*Dotyczy przetargu na :* **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku  
byłej szkoły na lokale socjalne wraz z przebudową wewnętrznej  
instalacji wodno-kanalizacyjnej; c.w.u.; c.o. i elektrycznej w  
Landecku nr 29.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 Nr 171 poz. 1058) następujące pytania:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji budowlanej o rys. wykonawcze dot. Przebudowy pomieszczeń.
2. Prosimy o podanie nr PKOB obiektu w celu naliczenia prawidłowej stawki VAT.
3. Brak informacji ewentualnie rysunków w jakim zakresie należy wykonać przeróbki c.o.
4. Brak informacji do opisu zabezpieczeń p. poż. W jakim zakresie należy je wykonać. Czy strefy pożarowe wraz z zabezpieczeniem więźby zostały już wykonane?.

### Odpowiedź:

- Ad. 1 Z punktu widzenia Zamawiającego załączona dokumentacja jest kompletna i wystarczająca do realizacji przedmiotowego zamówienia. Ewentualna wynika podczas realizacji robót konieczność rozwiązań szczegółowych leży po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu z projektantem i zamawiającym.
- Ad. 2 Nr PKOB to 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania.
- Ad. Nie zakłada się przeróbek instalacji c.o.
- Ad. 4 Zabezpieczenia p.poż. wg załączonego opisu. Należy zabezpieczyć więźbę do stopnia NRO.  
Należy dopisać w kosztorysie ofertowym na roboty budowlane poz. Nr 43 - zabezpieczenie więźby do stopnia NRO – obmiar 350 m<sup>2</sup>, oraz poz. Nr 44 – montaż 1 szt. drzwi p. poż. klasy EI60 o wymiarze 90 x 200 cm.

**WÓJT**  
mgr inż. Janusz Pierzyna