

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Budowa kompleksu sportowego w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Sołectwie Rudzica.


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:

1. Czy istnieje możliwość zastosowania obiektów o konstrukcji metalowej, kontenerowej jako budynków zaplecza?
2. W projekcie bazowym występuje budynek zaplecza ze świetlikami dachowymi, czy można zamiennie zastosować zamiast świetlików dachowych okna w ścianach bocznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie konstrukcji metalowej oraz okien w ścianach bocznych budynku zaplecza. Budynek sanitarno-szatniowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

ZASTĘPCA WÓJTA


Krzysztof Wieczerek