

INFORMACJA

*Dotyczy przetargu na : **Budowa kompleksu sportowego w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Sołectwie Rudzica.***

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie rzeczowym robót zostały wymienione następujące parametry trawy syntetycznej:
 - wysokość włókna – min. 60 mm
 - typ włókna – monofil
 - skład chemiczny – włókna polietylen
 - ciężar włókna – min. 11.000 Dtex
 - gęstość trawy – min. 97.000 włókien/m²Natomiast w projekcie budowlanym – opis boisk istnieje zapis o tym, że nawierzchnia boiska wykonana będzie z trawy syntetycznej o wysokości min. 50 mm.

W związku z rozbieżnościami w zapisach siwz oraz projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do specyfikacji wnosimy zapytanie o sprecyzowanie parametrów trawy syntetycznej w wyżej wymienionym przetargu.

2. Prosimy również o odpowiedź w jakim systemie należy wykonać nawierzchnie poliuretanową dla boiska wielofunkcyjnego.

Odpowiedź:

Ad. 1 Należy przyjąć wysokość włókna trawy syntetycznej min. 60 mm – jak w SIWZ.

Ad. 2 Opis wykonania nawierzchni poliuretanowej dla boiska wielofunkcyjnego został opisany w pkt. 2.2 SIWZ oraz dokumentacji technicznej.

ZASTĘPCA WÓJTA


Krzysztof Wieczerzak