

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : **Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej budynku mieszkalnego nr 2 w Rudzicy.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:


1. Poz. Nr 1 przedmiaru – prosimy Zamawiającego o podanie większej ilości informacji pozwalającej na rzetelną wycenę okien PCV tzn. jaki kolor, ilu kolorowy profil, jaki współczynnik U, czy mają być wyposażone w nawiewniki itp.?
2. Poz. Nr 3 przedmiaru – prosimy zamawiającego o określenie koloru oraz szerokości parapetów zewnętrznych w celu właściwej wyceny.
3. Poz. Nr 6 oraz 16 przedmiaru – prosimy zamawiającego o określenie kolorystyki farb w celu właściwej ich wyceny np. biała, pastel czy kolor pełny?

Odpowiedź:

Ad. 1 Okna PCV białe, profil min. 3 komorowy, szyba niskoemisyjna o współczynniku przenikalności ciepła maksymalnie 1,1 Wm²/K.

Ad. 2 Parapety zewnętrzna stalowe z blachy powlekanej, kolor szary, szerokość 15 cm.

Ad. 3 kolory pastelowe.


mgr inż. Janusz Pierzyna