



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

GKOŚ.341-1/1/2010

Jasienica 04-03-2010r.

Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIENICA 159

INFORMACJA


Dotyczy przetargu na : **Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego nr 347 „Agronomówka” w Mazańcowicach z przeznaczeniem na siedzibę filii Gminnego Ośrodka Kultury.**

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:

1. Poz. 14.3. – brak obmiaru w pozycji. Prosimy o uzupełnienie. Odp. Należy przyjąć 50m.
2. Brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej co uniemożliwia wycenę tych elementów. Prosimy o uzupełnienie. Odp. Zestawienie stolarki w załączeniu.
3. Poz. 19.1 i 19.2. Czy balustrady schodowe i balkonowe należy przyjąć ze stali zwykłej czy nierdzewnej. Odp. Balustrady należy przyjąć z elementów stalowych ocynkowanych malowanych, pochwyt ze stali nierdzewnej.
4. Czy wyposażenie wyszczególnione na rysunku „zagospodarowanie funkcjonalno technologiczne” z notatką „zakup” wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów. Odp. NIE.
5. Według opisu budowlanego przewiduje się rozbiórkę istniejących parkingów oraz chodników, dojść i dróg dojazdowych. Brak takich robót w przedmiarach. Prosimy o informacje czy dane roboty wchodzi w zakres przetargu jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów. Odp. W/w roboty poza zakresem przetargu.
6. Według opisu budowlanego przewiduje się przebudowę istniejącego przyłącza napowietrznego NN (kolizja z ist. słupem). Prosimy o informacje czy dane roboty wchodzi w zakres przetargu, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów. Odp. W/w przebudowa nie wchodzi w zakres zamówienia.
7. Czy w zakres przetargu wchodzi wyposażenie łazienek w sprzęt dla niepełnosprawnych (uchwyty, baterie itp.). Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów. Odp. W kosztorysie ofertowym instalacje sanitarne należy dopisać poz.7.1. wyposażenie łazienek w sprzęt dla niepełnosprawnych – komplet i wycenić pozycję.

Załączniki:

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
- zestawienie stolarki aluminiowej
- rzut parteru z zaznaczoną stolarką objętą zestawieniem
- rzut piętra z zaznaczoną stolarką objętą zestawieniem
- szczegóły konstrukcyjne dla części budowlanej


Jacek Pierzyna