

Projekt „Granica sztuki - transgraniczne spotkania teatralne”, (nr pl.3.22/3.3.05/09.01064) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa

GKOŚ.341-1/2/2010

Jasienica 04-03-2010r.

Urząd Gminy Jasienica
43-385 JASIENICA 159

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Budowę sceny zadaszonej przy gminnym boisku sportowym w Międzyrzeczu Dolnym.


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej wg poniższych punktów:

- 1) Prosimy o uzupełnienie brakującego zestawienia stali zbrojeniowej elementów żelbetowych.
Odp. Ilość stali zbrojeniowej elementów żelbetowych należy określić we własnym zakresie na podstawie projektu budowlanego i niżej załączonego zestawienia.
- 2) Prosimy o uzupełnienie brakującego zestawienia elementów drewna konstrukcyjnego.
Odp. Ilość drewnianych elementów konstrukcyjnych należy określić we własnym zakresie na podstawie projektu budowlanego i niżej załączonego zestawienia.
- 3) Prosimy o uzupełnienie szczegółów rozwiązań architektonicznych (wiąże się to z następnymi punktami niniejszego zapytania).
 - a) Na jakiej podstawie należy wycenić element, który widnieje w przedmiarze robót w pozycji nr 3.1.17 - Kalkulacja własna. Dostawa i montaż zadaszeń, pokrycie z poliwęglanu na konstrukcji stalowej z profili C - 20,40 m²; *Odp. w/w element należy wycenić zgodnie z dokumentacją i analogią do wykonanego wcześniej elementem obiektu sceny przy GOK w Rudzicy.*
 - b) Na jakiej podstawie należy wycenić element, który widnieje w przedmiarze robót w pozycji nr 5.1.5 - Kalkulacja własna. Ścianki i przegrody w lekkiej konstrukcji - konstrukcja szkieletu - 27,81 m²; *Odp. w/w element należy wycenić zgodnie z dokumentacją i analogią do wykonanego wcześniej elementem obiektu sceny przy GOK w Rudzicy.*
 - c) Na jakiej podstawie należy wycenić element, który widnieje w przedmiarze robót w pozycji nr 6.1.1 - Kalkulacja własna. Instalacja elektryczna i oświetleniowa - 1kpl; *Odp. W poz. 6.1.1 zamiast wykonania instalacji elektrycznej i oświetleniowej należy przyjąć wykonanie instalacji odgromowej obiektu zgodnie z polską normą wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów.*
 - d) W którym punkcie przedmiaru są ujęte schody zewnętrzne z „palisady betonowej”. *Odp. W ofercie należy ująć wykonanie kompletnych schodów (z palisady betonowej) zgodnie z dokumentacją.*

Załącznik:

- zestawienie pozycji obliczeniowych


mgr inż. Janusz Pierzyna