Obwód nr 7



7X7			
2 : F86	L1	1	X7 : 1
		2	
A2: Q81	N	3	
9 : X7		4	M5 : N
		5	X7 : 2
13 : Q81		6	
6 : X7		7	
14 : Q81		8	X7 : 4
95 : 1F6		9	X7 : 7
2 : F86		10	M5 : L1

Skrzynka sterownicza AS1
S6 YKSY 7 x1,5

Pompa recyrkulacyjna - M5
S1 YDY 3 x1,5

Sterownik kotła -zegar
YDY 5 x1,5

Imię i Nazwisko Numer uprawnień	Data i podpis	Inwestor: Gmina Jasienica 43-385 Jasienica 159
		Obiekt: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Szkolno Przedszkolnych w Iłowicy gm. Jasienica
Projektował: mgr inż. Sylwester Brodka nr upr. 547/ 72/Kt	01.2010	Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy kotłowni gazowej
Sprawdził: inż. Włodzimierz Stemal nr upr. 47/78/13970 B-B	01.2010	Podz: Sterowanie pompy recyrkulacyjnej Schemat zasadniczy — Nr rys E5