

INFORMACJA

Dotyczy przetargu na : Termomodernizację budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na w/w zadanie do zamawiającego wpłynęły stosowne do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) następujące pytania:

1. W poz. 27 przedmiaru robót budowlanych należy wycenić kraty stałe stalowe, prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane.


Odp. Kraty stalowe, ocynkowane malowane proszkowo w kolorze czarnym matowym.

2. W materiałach dotyczących przetargu nie umieszczono projektu balustrady, prosimy o uzupełnienie.

Odp. W kosztorysie ofertowym (część budowlana) dopisać poz. nr 60_ balustrada stalowa ocynkowana malowana proszkowo, wysokość 1,1 m; max. prześwit 12 cm; wypełnienie pionowe uniemożliwiające wspinanie się na nie – 20 mb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniam treść SIWZ polegającą na dodaniu pkt. 23 o treści:

„W przypadku zaistnienia nazwy własnej lub nazwy producenta w określeniu jakiegokolwiek materiału lub urządzenia w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia podane w w/w dokumentach”.


WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna